



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ АПБ.RU.ОС002/З.Н.01492

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ПЛАТТЕН» (ООО «ПЛАТТЕН».)
Адрес: 111524, РОССИЯ, город Москва, улица Электродная, дом 2, строение 12-13-14, этаж 4,
помещение VII, комната 7.
ОГРН 1187746586060. Телефон: +74957029483, E-mail: zavod@gebau.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ПЛАТТЕН» (ООО «ПЛАТТЕН».)
Адрес: 144011, РОССИЯ, Московская область, город Электросталь, Промышленный проезд,
дом 11, корпус 6, строение 1.
ОГРН 1187746586060. Телефон: +74957029483, E-mail: zavod@gebau.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания»,
ОГРН: 1117746604502. Адрес: РОССИЯ, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б,
кабинет 228 (3). Телефон: +74954813340. Свидетельство о подтверждении компетентности
№ АПБ.RU.ЖРТ1.ОС.002/3 действительно до 01.08.2021 года.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Листы из ударопрочного полистирола (УПС),
толщиной от 1 до 10 мм, плотностью от 450 до 1060
кг/м³, марки GEBAU, выпускаемые по ТУ 22.21.42-
003-29752755-2020. Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД-2)

22.21.30.110

код ТН ВЭД ЕАЭС

3920 30 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2 – Группа горючести – Г4 (сильногорючие);
ГОСТ 30402-96 – Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые);
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 – Группа дымообразующей способности – ДЗ (с высокой
дымообразующей способностью);
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 – Группа токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № АПБ-040/02-2021 от 25.02.2021 г., ИЛ ООО
«Пожарная Сертификационная Компания», свидетельство о подтверждении компетентности
№ АПБ.RU.ЖРТ1.ИЛ.002/3 действительно до 01.08.2021 г. Акт анализа состояния
производства № 01-2АПБ/02-2021 от 01.02.2021 г., проведенного ОС ООО "Пожарная
Сертификационная Компания", свидетельство о подтверждении компетентности
№ АПБ.RU.ЖРТ1.ОС.002/3 действительно до 01.08.2021 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 25.02.2021 по 24.02.2026

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
М.П. (подпись, инициалы, фамилия)

Н.М. Грецкий

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.А. Лобаков



004861